



건축자재등 품질 인정서

[내화구조]

- 1. 인정번호 : FR-BS25-0424-1
- 2. 상 품 명 : 하이코트 ET-Ⅳ
- 3. 구조명 또는 제품명 : ET5-BS1
- 4. 사용부위 : 건축물의 철골 보
- 5. 인정내용 :

내화성능	피복두께(mm)	밀도(g/cm³)	부착강도(MPa)
1 시간	10 이상	0.33 이상	0.056 이상

- 6. 인정업체 : (주)성현케미칼 대표자 이준석
- 7. 공장소재지 : 충북 음성군 금왕읍 초금로 465
- 8. 첨부서류 : 건축자재등[내화구조] 세부인정내용
- 9. 유효기간 : 2030년 04월 23일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 04월 24일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이번기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





건축자재등 품질 인정서

[내화구조]

1. 인정번호 : FR-CS25-0424-4
2. 상 품 명 : 하이코트 ET-IV
3. 구조명 또는 제품명 : ET5-CS1
4. 사용부위 : 건축물의 철골 기둥
5. 인정내용 :

내화성능	피복두께(mm)	밀도(g/cm ³)	부착강도(MPa)
1 시간	10 이상	0.33 이상	0.056 이상

6. 인정업체 : (주)성현케미칼 대표자 이준석
7. 공장소재지 : 충북 음성군 금왕읍 초금로 465
8. 첨부서류 : 건축자재등[내화구조] 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 04월 23일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 04월 24일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

